

LISTA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER 20,00 metros		
Nº	AGENTE EXT.	CAP. EXTINTORA LOCALIZAÇÃO
01	ABC	2A:20BC FRALDÁRIO
02	ABC	2A:20BC HALL/RECEPÇÃO
03	ABC	2A:20BC HALL/RECEPÇÃO
04	ABC	2A:20BC REFEITÓRIO
05	ABC	2A:20BC CIRCULAÇÃO

LISTA DE ALARME DE INCÊNDIO	
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER 30,00 metros	
Nº	LOCALIZAÇÃO
01	CIRCULAÇÃO
02	HALL/RECEPÇÃO
03	REFEITÓRIO

LISTA DE HIDRANTES DE INCÊNDIO	
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER 30,00 metros	
Nº	SISTEMA LOCALIZAÇÃO
01	TIPO I HALL/RECEPÇÃO
02	TIPO I REFEITÓRIO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
Nº	LOCALIZAÇÃO	DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
01	HALL/RECEPÇÃO	43,76 METROS
02	REFEITÓRIO	28,30 METROS

TOTAL DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: 2

LEGENDA			
	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		SIRENE
	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		VASO SOBRE PRESSÃO
	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA POR ESCADA		BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO (BLOCO AUTÔNOMO)		RESERVA DE INCÊNDIO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC		VÁLVULA
	CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO		ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTONEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
	SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO		MANGOTINHO
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		HIDRANTE DUPLO
	ACESSO DE VIATURA		DETALHAMENTO CORRIMÃO
	DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER ATÉ A SAÍDA DE EMERGÊNCIA		BARRA ANTIPÂNICO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2		EXTINTOR DE INCÊNDIO AP

Pág: _____
Rubricas: _____
Resp. Téc.: _____
CBMRS: _____

PROJETO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EMEI BRANCA DE NEVE - NOVA	ÁREA TOTAL: 811,46 m²
ENDEREÇO: RUA BEIJA-FLORES, Nº 73, JARDIM DO VALE, BOM PRINCÍPIO - RS	ESCALA: 1:100
PROPRIETÁRIO: _____	PRANCHA: 01/01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____	DATA: OUTUBRO/2018
_____	DESENHO: EDUARDA HENSEL
_____	_____

ASSUNTO: PLANTA BAIXA

