LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

- ESTINTOR DE INCÊNDIO ABC
- ESTINTOR DE INCÊNDIO CO2
- EXTALHAMENTO CORRIMÃO
- DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
- ACESSO DE VIATURA
- BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA
- REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- MANGOTINHO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- CENTRAL DE GLP

CÁLCULO POPULACIONAL

OCUPAÇÃO	DIMENSIONAMENTO	ÁREA	POPULAÇÃO
E - 5	1 pvl/ 1,5 m²	505,39 m²	339
D - 1	1 pvl/ 7 m²	79,53 m²	12
D - 3	1 pvl/ 7 m²	17,18 m²	3
F - 8	1pl/m² assentos fixos	79,50 m²	72
apoio F-8	1 pvl/ 7 m²	50,05 m²	8
J - 3	1 pvl/ 30 m²	64,19 m²	3
POPULAÇÃO DA ÁREA DE INVASIBILIDADE			
E - 5	1 pvl/ 1,5 m²	271,31 m²	181
F - 8	1 pvl/ m²	33,00 m²	66
J - 3	1 pvl/ 30 m²	7,20 m²	
POPULAÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 457			

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

Sinalizo	Código	Sig.Visual(is)	Fixo/ou s/ cor	Aplicação
	S1	Orientação de rota de saída e de acesso a equipamento	Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Instalar a uma altura de 2,5m acima do piso, a contar da base inferior. Nº CHAVE DE SAÍDA acima de cada porta de emergência não sendo necessário. Nº Distância de Arraste. Obs: É vedado qualquer tipo de adesivo ou película sobre a sinalização, pois prejudica a sua visibilidade.
	S2			Instalar a sentido de rota de fuga para frente.
	S3			Instalar a sentido de rota de fuga para a direita e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso. Não instalar cruz vazada.
	S4	Orientação de rota de saída e de acesso a equipamento	Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Instalar a sentido de rota de fuga para a esquerda e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso.
	S5			Instalar a sentido de rota de fuga para a direita e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso. Obs: É vedado qualquer tipo de adesivo ou película sobre a sinalização, pois prejudica a sua visibilidade.
20º	S7	Número de pavimento	Fonte: sans-serif Fundo: verde Texto: fotoluminescente Altura da letra: 0,15 cm	Instalar a número do pavimento em cada escada enclausurada. Deve acompanhar as pinturas de cada pavimento. Para unidade em subsolo/térreo deve ser somado ao número do pavimento a quantidade de subsolo/térreo (ex: 1º subsolo = 1+1 = 2º pavimento).
1ºSS				
ESTA PARTE DO PISO	S8	Indicação de direção de circulação horizontal	Fonte: sans-serif Fundo: verde Texto: fotoluminescente Altura da letra: 0,10 cm	Conforme item 3.12.3 deste PPCI/APPA.
SAÍDA	S10	Rota de saída horizontal	Fonte: sans-serif Fundo: verde Texto:Fotoluminescente Altura da letra: 0,15 cm	Instalar a sentido de rota de fuga para a direita e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso. Instalar a sentido de rota de fuga para a esquerda e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso. Obs: É vedado qualquer tipo de adesivo ou película sobre a sinalização, pois prejudica a sua visibilidade. Nº A profundidade do símbolo é de 0,5 cm, podendo ser utilizada uma profundidade maior, desde que proporcional ao tamanho do símbolo.
SAÍDA	S11			
	S12	Orientação de rota de saída e de acesso a equipamento	Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Instalar a sentido de rota de fuga para a direita e a sua direção indicada pela seta, quando for o caso. Nº Distância de Arraste. Obs: É vedado qualquer tipo de adesivo ou película sobre a sinalização, pois prejudica a sua visibilidade.

Pág: _____

Rubricas:

Resp. Téc.: _____

CBMRS: _____

PROJETO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EMEI BRANCA DE NEVE

ENDEREÇO: RUA IRMÃO MORETTO, N° 75, LOT. CHAMPAGNAT, BOM PRINCIPIO - RS

ÁREA TOTAL: 1.857,23 m²

ESCALA: 1:100

PRANCHA: 01/03

DATA: JULHO/2023

DESENHO: EDUARDA HENSEL

PROPRIETÁRIO: _____
FABIO PERSCH

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
ENG. GABRIEL SCHMITZ
CREA RS 202523

ASSUNTO: PLANTA BAIXA

S.E ENGENHARIA
Soluções em Engenharia